Таблица применения электроприводов ЗАО «Тулаэлектропривод»
на изделиях
ЗАО «Барнаульский котельный завод»

Обозначение изделия	Ду, мм	Ру, МПа	Мкр, Нм	Тип электропривода (ТУ 26-07-015-89)	Частота вращения вых. вала, об/мин	Мкр., Нм	Время перекрытия арматуры
Клапаны запорные							
1с-12-3Э	20	25	28	Н-А2-08	24	60-100	12
1с-11-3Э	20	37,3	80				
1с-14-3Э	20	37,3	80				
1с-13-3Э	20	16,5	28				
1с-15-3Э	20	25,0	80				
1с-12-4Э	32	10	25				
1с-15-4Э	32	25	250	Н-Б1-08	25	100-300	14
1с-14-41Э	40	37,3	250				
1с-12-5Э	50	17	190				
1с-13-5Э	50	13,7	190				
1с-15-5Э	50	13,7	250				
1с-11-5Э	50	6,3	25	Н-А2-08	24	60-100	12
1с-14-6Э	65	23,5	300	Н-Б1-08	25	100-300	14
1с-15-6Э	65	9,8	250				
Задвижки							
2с-30-1Э	80	10	100	Н-Б1-08	25	100-300	34
2с-30-2Э	100	10	100				
2с-Э-1	150	10	250	Н-В-08	24	250-630	58
2с-Э-2	200	10	250				
2с-Э-3	250	10	1040	Н-Г-11	20	1000-2500	70
2с-Э-4	300	10	1040				85
2с-Э-5	350	6,3	960				
2с-25-6Э	400	10	960				