

**Таблица применения электроприводов ЗАО «Тулаэлектропривод»
на изделиях ЗАО «Бойлекс МБК»**

Обозначение изделия	Ду, мм	Р _у , МПа	Мкр, Нм	Тип электропривода (ТУ 26-07-015-89)	Частота вращения выходного вала, об/мин	Мкр., Нм	Время перекрытия арматуры, с
2с-33-2Э	100	6,3	75	Н-Б1-08	25	100-300	34
				В-Б1-02	25	100-300	34
2с-30-2Э	100	10	120	Н-Б1-08	25	100-300	34
				В-Б1-02	25	100-300	34
2с-Э-1А	150	6,3	158	Н-В-08	24	250-630	58
				В-В-02	24	250-630	58
2с-Э-1	150	10	250	Н-В-08	24	250-630	58
				В-В-02	24	250-630	58
2с-Э-2А	200	6,3	158	Н-В-08	24	250-630	70
				В-В-02	24	250-630	70
2с-Э-2	200	10	250	Н-В-08	24	250-630	70
				В-В-02	24	250-630	70
2с-Э-3А	250	6,3	655	Н-Г-11	20	1000-2500	84
				В-Г-02	20	1000-2500	84
2с-Э-3	250	10	1040	Н-Г-11	20	1000-2500	84
				В-Г-02	20	1000-2500	84
2с-Э-4А	300	6,3	655	Н-Г-11	20	1000-2500	84
				В-Г-02	20	1000-2500	84
2с-Э-4	300	10	1040	Н-Г-11	20	1000-2500	84
				В-Г-02	20	1000-2500	84
2с-Э-5	350	6,3	960	Н-Г-11	20	1000-2500	105
				В-Г-02	20	1000-2500	105